



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: [ondgorod@yandex.ru](mailto:ondgorod@yandex.ru))

**Предписание № 246/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственному образовательному бюджетному учреждению Ярославской области  
«Ярославская школа-интернат №6»*

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «30» июля 2019 года № 232, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период с 22.08.2019г. по 30.08.2019 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, 40 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора ГОБУЯО «Ярославская школа-интернат №6» Муриной Наталии Вячеславовны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и НПА РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Чердачное помещение учебного корпуса не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4, табл. 1 п.9 НПБ 110-03; прил. А10 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.09.2020.	
2.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации в учебном корпусе, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР в РФ п. 43	01.09.2020.	
3.	Двери эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток жилого корпуса №1 наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п.35	01.09.2020.	
4.	Чердачное помещение жилого корпуса №1 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4, табл. 1 п.9 НПБ 110-03; прил. А10 табл. А1 п.9 СП 5.3130.2009	01.09.2020.	
5.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации в жилом корпусе №1, автоматически включающееся при прекращении электропитания	ППР в РФ п. 43	01.09.2020.	

